

8 Spezifikationen

Technische Daten

Technische Daten		Geräte mit Hall-Sensor TDH...		
Prozessanschluss:	G 1 1/4" Außengewinde			
Nennweite:	DN 25			
max. Mediumtemperatur:	30 °C bei 10 bar	60 °C bei 5 bar	80 °C bei 2 bar	
Nenndruck:	PN 10 (siehe max. Mediumtemperatur)			
Messbereich:	4 - 160 l/min, bei Dauerbelastung max. 80 l/min			
Signalabgabe:	ab ca. 1 l/min			
max. Größe der Partikel im Medium:	0,5 mm			
Elektrischer Anschluss:				
Kabelanschluss (TDHK...)	2 m PVC-Leitung geschirmt			
	T _{max} = 75 °C			
Stecker (TDHS...)	4-Pin-Stecker M12x1			
Versorgungsspannung (Pulsausgang):	4,5...24 VDC			
Schutzart:	IP 54			
Elektrische Ausgänge:	siehe Seite 3 bis 6			
Optionen:				

Materialien	Kontakt mit Medium ?	Geräte mit Hall-Sensor TDH...
Rohrstück	ja	PP
Turbinenkäfig	ja	PA Grivory HTV4X1
Flügelrad	ja	PP
Flügelradbestückung	ja	Dauermagnete, Recona 28 vernickelt
Achse	ja	Edelstahl 1.4436
Lager	ja	Saphir / PA
Aufnehmerhülse	ja	POM Delrin 100 P
O-Ring	ja	72 NBR 872
Siebfilter (optional)	ja	Edelstahl 1.4301 (zugehöriger O-Ring: 70 EPDM 281)

Inhalt

1 Vorwort
2 Sicherheitshinweise
3 Funktionsbeschreibung
4 Montage
5 Elektrischer Anschluss
6 Einstellung des Schaltpunkts
7 Wartung und Reinigung
8 Spezifikation

1
1
1
1+2
3+4+5
6
7
8

1 Vorwort

Die Durchflussmesser der Serie TDH...-25.../PP zeichnen sich durch zuverlässige Funktion und einfache Bedienung aus. Um die Vorteile dieses Geräts in vollem Umfang nutzen zu können, bitten wir folgendes zu beachten:

Jede Person, die mit der Inbetriebnahme oder Bedienung dieses Geräts beauftragt ist, muss die Betriebsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben!

2 Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Hinweise

Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs darf das Gerät nur nach den Angaben in der Betriebsanleitung betrieben werden. Bei der Verwendung sind zusätzlich die für den jeweiligen Anwendungsfall erforderlichen Rechts- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Sinngemäß gilt dies auch bei der Verwendung von Zubehör.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Geräte der Serie TDH...-25.../PP dienen zur Messung und Überwachung von kontinuierlichen Durchflüssen von Flüssigkeiten. Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die Angaben der Geräte auf Wasser.

Die Geräte der Serie TDH...-25.../PP dürfen nicht als alleiniges Mittel zur Abwendung gefährlicher Zustände an Maschinen und Anlagen eingesetzt werden. Maschinen und Anlagen müssen so konstruiert werden, dass fehlerhafte Zustände nicht zu einer für das Bedienungspersonal gefährlichen Situation führen können.

2.3 Qualifiziertes Personal

Die Geräte der Serie TDH...-25.../PP dürfen nur von qualifiziertem Personal, das in der Lage ist, die Geräte fachgerecht einzusetzen, installiert werden. Qualifiziertes Personal sind Personen, die mit der Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb dieser Geräte vertraut sind und die über eine ihrer Tätigkeit entsprechende Qualifikation verfügen.

3 Funktionsbeschreibung

Die Geräte der Serie TDH...-25.../PP sind Messwertnehmer zur Volumenstromerfassung für Flüssigkeiten. Die in den Durchflusssensor einströmende Flüssigkeit versetzt das Turbinenrad in Drehung.

Durch hochwertige Saphirlager und die geringen Drehzahlen erreicht die Turbine eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Die Rotordrehzahl wird nun in ein elektr. Pulssignal (Frequenz) umgesetzt:

Geräte des Typs TDH...-25.../PP sind mit magnetbestückten Rotoren versehen. Ein Hall-Effekt-Sensor detektiert die Drehung des Rotors. In dem Fall steht ein durchflussproportionales Frequenzsignal (Rechtecksignal) zur Verfügung.

Die Geräte des Typs TDH...-25.../PP sind auch mit Analogausgang, Schaltausgang und mit Impuls- + Schaltausgang erhältlich.

4 Montage


4.1 Prozessanschluss

Achtung! Die obere Überwurfmutter (gerändelt) ist versiegelt! Sie darf nicht geöffnet werden. Wird dieses Bauteil trotzdem geöffnet, löst sich die Fixierung des Turbinensystems und es wird beschädigt. Eine werkseitige Reparatur wird erforderlich!

- Vor dem Einbau des Durchflusssensors in die Rohrleitung muss diese gründlich gespült werden. Dadurch wird verhindert, dass von der Montage stammende Verschmutzungen die Turbine blockieren.
- Bauseitig muss ein zum Gerät passender Prozessanschluss vorhanden sein.
- Durchflussrichtung **unbedingt beachten!**
- Ein freier Auslauf muss vermieden werden.
- Geeignete Dichtmittel verwenden (flüssige Dichtmittel können die Turbine beschädigen oder unbrauchbar machen).
- Fachgerecht abdichten (es ist darauf zu achten, dass keine faserigen Dichtmittel wie Hanf oder Teflonband in die Strömung geraten).

4.2 Einbau in das Rohrleitungssystem

- Bauen Sie nun den Durchflusssensor in das nach Kap. 4.1 vorbereitete Rohrleitungssystem ein.
- Achten Sie darauf, dass die anzuschließende Rohrleitung einen "Bund" aufweist. Die Stirnseite des Bundes dient als Dichtfläche.
- Ihr Rohrleitungssystem muss an der Ausgangsseite des Durchflussmessers einen Bund aufweisen (s. Abb.), der das Verrutschen des Turbineneinsatzes verhindert. Die empfohlenen Abmessungen sind:
Innendurchmesser: 25-26 mm



Außendurchmesser: 38-38,5 mm

4.3 Umgebungsbedingungen

- Die Turbine darf nicht als tragendes Teil in Rohrkonstruktionen verwendet werden.
- Das Medium sollte möglichst wenig Feststoffe mit sich führen. Evtl. Partikel dürfen nicht >0,5mm sein. Gegebenenfalls ist ein Filter einzubauen!
- Korrosions- und Frostschutzmittel vor dem Einsatz auf Material-Verträglichkeit prüfen.
- Die Geräte sind werkstoffseitig nicht für die Messung von Ölen geeignet.

Warnung! Die folgenden Forderungen müssen eingehalten werden, sonst wird die Funktion des Durchflussmessers beeinträchtigt oder verfälscht:

- Um die angegebene Messgenauigkeit zu erhalten, muss vor dem Gerät eine gerade Einlaufstrecke von min. 10 x DN (TDH...-25.../PP = 250 mm) und gerade Auslaufstrecke von 5 x DN eingehalten werden (Innendurchmesser der Ein- + Auslaufstrecke müssen dem des Durchflusssensors entsprechen).
- Vor und nach den Beruhigungsstrecken kann die Leitung evtl. reduziert bzw. erweitert werden.
- Die Bildung von Gasblasen im Medium und Kavitation müssen unbedingt durch geeignete Maßnahmen verhindert werden.

7 Wartung und Reinigung

Eine regelmäßige Funktionskontrolle und Wartung erhöht die Lebensdauer und Funktionssicherheit des Durchflusssensors und der ganzen Anlage.

Die Wartungsintervalle sind abhängig von der Verschmutzung des Mediums.

Bei der Wartung müssen mindestens folgende Punkte geprüft werden:

- Funktion des Schaltkontakts (soweit vorhanden)
- Dichtigkeit des Geräts
- Gängigkeit der Turbine

Es obliegt dem Betreiber, abhängig vom Anwendungsfall, geeignete Wartungsintervalle festzulegen.


- Die Gängigkeit der Turbine und die Funktion des Schaltkontakts kann überprüft werden, indem der Durchfluss verändert und der Schaltzustand des Schaltkontakts überwacht wird.

Zur Reinigung sollten Sie eine Durchspülung des Durchflusssensors mit Wasser **nur entgegen** der Durchflussrichtung vornehmen.

Achtung:

Die Verschraubung (obere Überwurfmutter) des Aufnehmers ist versiegelt und darf nicht geöffnet werden. Wird dieses Bauteil trotzdem geöffnet, löst sich die Fixierung des Turbinensystems und es wird beschädigt.


Reinigung / Cleaning



Warnhinweis:

Das Gerät darf nicht mit Druckluft ausgeblasen werden! Es kann zu Schäden an der Lagerung kommen!


Ausblasen / Blow out



6 Einstellung des Schaltpunkts

Die Schaltpunkte werden über einen Drehschalter oberhalb der roten Überwurfmutter eingestellt.

- Schieben Sie die Schiebbehülse mit drehenden Bewegungen an dem Gehäuseoberteil soweit hoch, bis die Einstellbohrung (Drehschalter) freiliegt.
- Mit einem kleinen Schraubendreher stellen Sie nun den gewünschten Schaltpunkt am Drehschalter ein. Es stehen insgesamt 16 verschiedene Schalterstellungen (Null - F rastend, s.u.) zur Verfügung.
- Nach der Einstellung müssen Sie die Schiebbehülse unter drehenden Bewegungen wieder über die Einstellbohrung und über beide O-Ringe nach unten schieben.



TDHS-25S/PP (Stecker)
TDHS-25SI/PP (Stecker)


Achtung:

- Nur bei korrekt sitzender Schiebbehülse sowie einer aufgesteckten Kupplungsdose kann die Schutzart IP54 erreicht werden.
- durch zwei Leuchtdioden wird die Überwachung des Volumenstroms optisch signalisiert:
Gelbe LED: Volumenstrom ausreichend = "ok" **Rote LED:** Durchflussunterschreitung = "Alarm"
- Der auf dem Gehäuseoberteil angebrachte M12-Gerätestecker darf aus Gründen der Funktionssicherheit nicht abgeschraubt werden.

5 Elektrischer Anschluss

5.1 Schaltbild Impulsausgang


A1: TDHK-25/PP (Kabel)




- BK = schwarz BN = braun
- BU = blau GN = grün
- WH = weiß

5.2 Technische Daten Impulsausgang


Technische Daten Impulsausgang (TDHK-25/PP)	
	Geräte mit Hall-Sensor TDH...
Messgenauigkeit:	± 3 % vom Messwert
Reproduzierbarkeit:	± 0,5 %
Ausgangssignal:	
Pulsrate / K-Faktor	67 Pulse / Liter
Auflösung	15 ml / Puls
Signalform	Rechtecksignal
	NPN open collector
Signalstrom	max. 100 mA
Schaltbilder	A1 (siehe oben)
Signalabgabe:	ab ca. 1 l/min



Druckverlust Δp [bar]



5.3 Schaltbild Analogausgang




TDHS-25A/PP


5.4 Technische Daten Analogausgang

Technische Daten Analogausgang (TDHS-25A/PP)			
Messgenauigkeit:	± 3% vom Messwert		
Reproduzierbarkeit:	± 0,5%		
Ausgangssignal:	4...20 mA		
Strombegrenzung:	ca. 26 mA		
Skalierung:			
(Bitte bei Bestellung angeben)	0...60 l/min	0...100 l/min	0...160 l/min
Versorgungsspannung:	18...30 VDC		
Max. Stromaufnahme:	30 mA		
Max. Bürde:	250 Ω gegen GND		
Restwelligkeit:	0,2 mA _{SS} über den gesamten Bereich		
Ausführung:	3-Leiter, galvanisch nicht getrennt		
	gemeinsamer GND von Versorgungsspannung und Ausgangssignal		
Elektrischer Anschluss:	4-Pin Stecker, M12x1		
Schutzart:	IP 54		
Schaltbild:	B1		
max. Mediumtemperatur:	30 °C bei 10 bar	60 °C bei 5 bar	80 °C bei 2 bar
Werkstoff Messumformergehäuse:	Kunststoff PA		

5.5 Schaltbild Schaltkontakt



5.5 Schaltbild Schaltkontakt + Pulsausgang



5.5 Technische Daten Schaltkontakt + Pulsausgang

Technische Daten Schaltausgang (TDHS-25S/PP) / Schaltausgang + Pulsausgang (TDHS-25SI/PP)	
Schaltpunkteinstellung:	mittels 16-stelligem Drehschalter
Schaltpunktbereich:	
Schalterstellung	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
Schaltpunkt fallender Durchfluss [l/min]	3 5 6 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 50 70 100
Schaltpunkt steigender Durchfluss [l/min]	5 7 8 10 12 14 17 20 22 27 33 38 44 55 75 105
Genauigkeit:	± 0,8 l/min ± 4 % vom gewählten Schaltpunkt
Ausgang:	
TDHS-25S/PP (nur Schaltausgang)	potentialfreier Kontakt, öffnend bei Durchflussunterschreitung max. Kontaktbelastung 125 VAC/DC, 100 mA
TDHS-25SI/PP (Schaltausgang + Pulsausgang)	Schaltausgang gegen Versorgungsspannung schaltend max. Kontaktbelastung 100 mA Pulsausgang liefert durchflussproportionales Frequenzsignal NPN open collector, max. 10 mA
Versorgungsspannung:	12...24 VDC
Stromaufnahme:	max. 25 mA
Schutzart:	IP 54 bei geschlossener Hülse und aufgesteckter Leitungsdose
Anzeigen, innenliegend:	LED gelb = ok, LED rot = Alarm
Elektrischer Anschluss:	4-Pin Stecker, M12x1
Schaltbilder:	C1 und C2 (siehe oben)
Max. Mediumtemperatur:	30 °C bei 10 bar 60 °C bei 5 bar 80 °C bei 2 bar
Werkstoff Gehäuse:	Kunststoff PA, transparent