

HYGRASGARD® RPFF / RPFTF

HYGRASGARD® RPFF - 25 / RPFTF - 25

D Bedienungs- und Montageanleitung

Raumpendel-Feuchte- und Temperaturfühler, kalibrierfähig, mit Mehrbereichsumschaltung und aktivem Ausgang

GB Operating Instructions, Mounting & Installation

Pendulum room humidity and temperature sensors, calibrateable, with multi-range switching and active output

F Notice d'instruction

Sonde d'ambiance pendulaire combinée humidité et température, étalonnable, avec commutation multi-gamme et sortie active

RU Руководство по монтажу и обслуживанию

Датчик влажности и температуры в помещении маятникового типа, калибруемый, с переключением между несколькими диапазонами и активным выходом

RPFF
RPFTF



RPFF
RPFTF
mit Display
with display
avec écran
с дисплеем



Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben ein deutsches Qualitätsprodukt erworben.

Congratulations!

You have bought a German quality product.

Félicitations!

Vous avez fait l'acquisition d'un produit allemand de qualité.


Примите наши поздравления!

Вы приобрели качественный продукт, изготовленный в Германии.

HYGRASGARD® RPFF
HYGRASGARD® RPFTF

Maßzeichnung
Dimensional drawing
Plan coté
Габаритный чертеж

RPFF
RPFTF



MF-16-K



D HYGRASGARD® RPFF / RPFTF, RPFF-25 / RPFTF-25

Qualitätsprodukt für HKL-Bereich, Genauigkeit 3 % r.H.

Der kalibrierfähige Raumpendelfeuchte- und Temperatursensor HYGRASGARD® RPFTF, mit Kunststoffinterfilter misst die relative Feuchte und die Temperatur der Luft. Er wandelt die Messgrößen Feuchte und Temperatur in ein Normsignal von 0-10V oder 4...20 mA um, ist wahlweise mit/ohne Display erhältlich. Er verfügt über vier umschaltbare Temperaturbereiche. Die relative Feuchte (in % r.H.) ist der Quotient aus dem Wasserdampfpartialdruck und dem Sättigungsdampfdruck bei der jeweiligen Gastemperatur. HYGRASGARD® RPFTF findet Anwendung in nicht aggressiver, staubfreier Umgebung, in der Kälte-, Klima- und Reinraumtechnik, Hotels, Technikräumen, Versammlungs- und Tagungsstätten. Die Messumformer sind für die exakte Erfassung von Temperatur und Feuchte bestimmt. Es wird ein digitaler, langzeitstabiler Sensor als Messelement für die Feuchte- und Temperaturmessung verwendet. Ein Feinabgleich durch den Anwender ist möglich. Der Fühler ist für die Decken- und Kanalmontage oder für den Geräteeinbau geeignet.

TECHNISCHE DATEN:

Spannungsversorgung:24V AC (± 20%) und 15...36V DC (± 10%) bei U-Variante
15...36V DC (± 10%) bei I-Variante (bürdenabhängig)

Leistungsaufnahme:< 1,1 VA / 24V DC; < 2,2 VA / 24V AC

Sensoren:**digitaler Feuchtesensor, mit integriertem Temperatursensor,**
betauungsfest, kleine Hysterese, hohe Langzeitstabilität

Sensorschutz:.....**Membranfilter,** austauschbar

RPFF / RPFTF:

Metallsinterfilter

RPFF-25 / RPFTF-25:

Kunststoffinterfilter

FEUCHTE:

Messbereich Feuchte:.....0...100% r.H.
(Ausgang entspricht 0-10 V oder 4... 20 mA)

Arbeitsbereich Feuchte:.....0...95% r.H. (ohne Betauung)

Abweichung Feuchte:**± 3 % r.H.** (20...80%) bei +20 °C, sonst ± 5 % r.H.

Ausgang Feuchte:0-10 V bei U-Variante
4...20 mA bei I-Variante, Bürde <800 Ω,
siehe Bürdendiagramm

TEMPERATUR:

Messbereich Temperatur:.....**Mehrbereichsumschaltung** (siehe Tabelle)
-35...+35°C; -35...+75°C; 0...+50°C; 0...+80°C
(Ausgang entspricht 0-10 V oder 4...20 mA)

Arbeitsbereich Temperatur:-35...+80 °C

Abweichung Temperatur:.....± 0,3K (RPFF / RPFTF-U)
± 0,5K (RPFF / RPFTF-I) bei 20 °C

Ausgang Temperatur:.....0-10V oder 4...20 mA

Umgebungstemperatur:Lagerung -25...+ 50 °C
Betrieb -5...+ 55 °C

Langzeitstabilität:± 1 % / Jahr

elektrischer Anschluss:2-, 3-, oder 4-Draht (siehe Anschlussbild),
0,14 - 1,5 mm², über Schraubklemmen auf Platine

Kabellänge:.....2 m, optional andere Länge

Gehäuse:.....Kunststoff, Werkstoff Polyamid, 30% glaskugelverstärkt,
mit Schnellverschlusschrauben, Farbe reinweiß (ähnlich RAL9010)

Abmaße:.....RPFF / RPFTF:
72 x 64 x 39,4 mm
RPFF-25 / RPFTF-25:
108 x 70 x 73,5 mm

Kabelverschraubung:.....M16, mit Zugentlastung

Schutzrohr:.....RPFF / RPFTF:
aus Metall, L=100 mm + 25 mm, Ø=16 mm
RPFF-25 / RPFTF-25:
aus Edelstahl, L=120 mm, Ø=18 mm

Schutzklasse:.....III (nach EN 60 730)

Schutzart:.....IP 65 (nach EN 60 529)

Normen:.....CE-Konformität nach EMV-Richtlinie 2004 / 108 / EC,
nach EN 61326-1:2006, nach EN 61326-2-3:2006









Optional:.....**Display mit Beleuchtung,** zweizeilig, 36x15 mm (BxH),
zur Anzeige der IST-Temperatur und/oder IST-Feuchte

HYGRASGARD® RPFF und RPFTF

Typ/WG1	Messbereich		Ausgang	
	Feuchte (relativ)	Temperatur (umschaltbar)	Feuchte (relativ)	Temperatur
RPFF-I	0...100% r.H.	—	4...20 mA	—
RPFF-U	0...100% r.H.	—	0-10V	—
RPFTF-I	0...100% r.H.	-35 ... + 75 °C -35 ... + 35 °C 0 ... + 50 °C 0 ... + 80 °C	4...20 mA	4...20 mA
RPFTF-U	0...100% r.H.	-35 ... + 75 °C -35 ... + 35 °C 0 ... + 50 °C 0 ... + 80 °C	0-10V	0-10V
RPFF-25 / RPFTF-25-xx-Display	Display mit Beleuchtung, zweizeilig			
Zubehör:	MF-16-K Montageflansch aus Kunststoff			

HYGRASGARD® RPFF-25 und RPFTF-25

Typ/WG1	Messbereich		Ausgang	
	Feuchte (relativ)	Temperatur (umschaltbar)	Feuchte (relativ)	Temperatur
RPFF-25-I	0...100% r.H.	—	4...20 mA	—
RPFF-25-U	0...100% r.H.	—	0-10V	—
RPFTF-25-I	0...100% r.H.	-35 ... + 75 °C -35 ... + 35 °C 0 ... + 50 °C 0 ... + 80 °C	4...20 mA	4...20 mA
RPFTF-25-U	0...100% r.H.	-35 ... + 75 °C -35 ... + 35 °C 0 ... + 50 °C 0 ... + 80 °C	0-10V	0-10V
RPFF-25 / RPFTF-25-xx-Display	Display mit Beleuchtung, zweizeilig			
Zubehör:	MF-16-K Montageflansch aus Kunststoff			



* 2-Leiter-Anschluss für Geräte ohne/ mit Display (unbeleuchtet)
3-Leiter-Anschluss für Geräte mit beleuchtetem Display

** 3-Leiter-Anschluss für Geräte ohne/ mit Display (unbeleuchtet)
4-Leiter-Anschluss für Geräte mit beleuchtetem Display

Temperaturtabelle MB: -35...+75 °C

°C	U _A in V	I _A in mA
-35	0,0	4,0
-30	0,5	4,7
-25	0,9	5,5
-20	1,4	6,2
-15	1,8	6,9
-10	2,3	7,6
-5	2,7	8,4
0	3,2	9,1
5	3,6	9,8
10	4,1	10,5
15	4,5	11,3
20	5,0	12,0
25	5,5	12,7
30	5,9	13,5
35	6,4	14,2
40	6,8	14,9
45	7,3	15,6
50	7,7	16,4
55	8,2	17,1
60	8,6	17,8
65	9,1	18,5
70	9,5	19,2
75	10,0	20,0

Temperaturtabelle MB: -35...+35 °C

°C	U _A in V	I _A in mA
-35	0,0	4,0
-30	0,7	5,1
-25	1,4	6,3
-20	2,1	7,4
-15	2,9	8,6
-10	3,6	9,7
-5	4,3	10,9
0	5,0	12,0
5	5,7	13,1
10	6,4	14,3
15	7,1	15,4
20	7,9	16,6
25	8,6	17,7
30	9,3	18,9
35	10,0	20,0

Feuchtetabelle MB: 0...100 % r. H.

% r.H.	U _A in V	I _A in mA
0	0	4,0
5	0,5	4,8
10	1,0	5,6
15	1,5	6,4
20	2,0	7,2
25	2,5	8,0
30	3,0	8,8
35	3,5	9,6
40	4,0	10,4
45	4,5	11,2
50	5,0	12,0
55	5,5	12,8
60	6,0	13,6
65	6,5	14,4
70	7,0	15,2
75	7,5	16,0
80	8,0	16,8
85	8,5	17,6
90	9,0	18,4
95	9,5	19,2
100	10,0	20,0

Temperaturtabelle MB: 0...+50 °C

°C	U _A in V	I _A in mA
0	0	4,0
5	1	5,6
10	2	7,2
15	3	8,8
20	4	10,4
25	5	12,0
30	6	13,6
35	7	15,2
40	8	16,8
45	9	18,4
50	10	20,0

Temperaturtabelle MB: 0...+80 °C

°C	U _A in V	I _A in mA
0	0,0	4,0
5	0,6	5,0
10	1,3	6,0
15	1,9	7,0
20	2,5	8,0
25	3,1	9,0
30	3,8	10,0
35	4,4	11,0
40	5,0	12,0
45	5,6	13,0
50	6,3	14,0
55	6,9	15,0
60	7,5	16,0
65	8,1	17,0
70	8,8	18,0
75	9,4	19,0
80	10,0	20,0

Temperatur-Messbereiche (einstellbar)	DIP 1	DIP 2
-35 °C ... +75 °C	ON	ON
-35 °C ... +35 °C	OFF	OFF
0 °C ... +50 °C	OFF	ON
0 °C ... +80 °C	ON	OFF

VERSORGUNGSSPANNUNG:

Als Verpolungsschutz der Betriebsspannung ist bei dieser Gerätevariante eine Einweggleichrichtung bzw. Verpolungsschutzdiode integriert. Diese interne Einweggleichrichtung erlaubt auch den Betrieb mit AC-Versorgungsspannung bei 0 - 10V Geräten.



Das Ausgangssignal ist mit einem Messgerät abzugreifen. Hierbei wird die Ausgangsspannung gegen das Nullpotential (0V) der Eingangsspannung gemessen!

Wird dieses Gerät mit **DC-Versorgungsspannung** betrieben, ist der Betriebsspannungseingang UB+ für 15...36V DC-Einspeisung und UB- bzw. GND als Masseleitung zu verwenden!

Werden mehrere Geräte von einer 24V **AC-Spannung** versorgt, ist darauf zu achten, dass alle „positiven“ Betriebsspannungseingänge (+) der Feldgeräte miteinander verbunden sind, sowie alle „negativen“ Betriebsspannungseingänge (-) = Bezugspotential miteinander verbunden sind (phasengleicher Anschluss der Feldgeräte). Alle Feldgeräteausgänge müssen auf das gleiche Potential bezogen werden!


Bei Verpolung der Versorgungsspannung an einem der Feldgeräte würde über dieses ein Kurzschluss der Versorgungsspannung erzeugt. Der somit über dieses Feldgerät fließende Kurzschlussstrom kann zur Beschädigung dieses Gerätes führen.

Achten Sie daher auf die korrekte Verdrahtung!



HINWEIS

Bei 4...20mA Geräten ist eine Gleichspannung zu verwenden (ohne Restwilligkeit, siehe zulässiger Bereich des Bündendiagramms), keine pulsierende Gleichspannung verwenden.



D Wichtige Hinweise

- Dieses Gerät darf nur in schadstofffreier, nicht kondensierender Luft, ohne Über- oder Unterdruck am Sensorelement eingesetzt werden.
- Bei Aussen- und Kanalfühlern schützt der Sinterfilter des Sensorelementes den Feuchtesensor vor eventuellen Staubbelastungen. Dieser Filter sollte bei Verunreinigung / Verschmutzung regelmäßig gewartet werden.
- Staub- und Verunreinigungen verfälschen das Messergebnis und sind zu vermeiden. Geringe Verunreinigungen und Staubablagerungen können mit Druckluft beseitigt werden.
- Das Berühren des Feuchteelementes ist unbedingt zu vermeiden, da dies zu erheblichen Fehlmessungen führt.
- Bei Verunreinigungen empfehlen wir eine werksseitige Reinigung und Neukalibrierung.
- Chemikalien oder andere Reinigungsmittel dürfen unter keinen Umständen auf den Sensor gelangen.
- Die relative Feuchte von 0...100% wird durch das Ausgangssignal von 0-10 V oder 4...20mA abgebildet. Der Arbeitsbereich des Gerätes umfasst 10,0...99% r. H., ausserhalb dieses Bereiches kann es zu Fehlmessungen bzw. zu erhöhten Abweichungen kommen.
- Beim Anschluss mehrerer Fühler (0-10 V) an eine gemeinsame Spannungsversorgung mit 24V AC (Wechselspannung) ist auf die Polung zu achten, da sonst die Wechselspannungsquelle kurz geschlossen werden kann.
- Die Spannungsausgänge sind kurzschlussfest, ein Anlegen einer Überspannung oder der Spannungsversorgung am Spannungsausgang zerstört das Gerät.
- Beim Betrieb des Gerätes ausserhalb des Spezifikationsbereiches entfallen alle Garantieansprüche.

Als AGB gelten ausschließlich unsere sowie die gültigen „Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie“ (ZVEI Bedingungen) zuzüglich der Ergänzungsklausel „Erweiterter Eigentumsvorbehalt“.

Außerdem sind folgende Punkte zu beachten:

- Vor der Installation und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!
- Der Anschluss der Geräte darf nur an Sicherheitskleinspannung und im spannungslosen Zustand erfolgen. Um Schäden und Fehler an Gerät (z.B. durch Spannungsinduktion) zu verhindern, sind abgeschirmte Leitungen zu verwenden, eine Parallelverlegung zu stromführenden Leitungen zu vermeiden und die EMV- Richtlinien zu beachten.
- Dieses Gerät ist nur für den angegebenen Verwendungszweck zu nutzen, dabei sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften des VDE, der Länder, ihrer Überwachungsorgane, des TÜV und der örtlichen EVU zu beachten. Der Käufer hat die Einhaltung der Bau- und Sicherheitsbestimmung zu gewährleisten und Gefährdungen aller Art zu vermeiden.
- Für Mängel und Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung dieses Gerätes entstehen, werden keinerlei Gewährleistungen und Haftungen übernommen.
- Folgeschäden, welche durch Fehler an diesem Gerät entstehen, sind von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen.
- Die Installation der Geräte darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Es gelten ausschließlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerät gelieferten Montage- und Bedienungsanleitung. Abweichungen zur Katalogdarstellung sind nicht zusätzlich aufgeführt und im Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung unserer Produkte möglich.
- Bei Veränderungen der Geräte durch den Anwender entfallen alle Gewährleistungsansprüche.
- Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen (z.B. Heizkörpern) oder deren Wärmestrom eingesetzt werden, eine direkte Sonneneinstrahlung oder Wärmeeinstrahlung durch ähnliche Quellen (starke Leuchte, Halogenstrahler) ist unbedingt zu vermeiden.
- Der Betrieb in der Nähe von Geräten, welche nicht den EMV- Richtlinien entsprechen, kann zur Beeinflussung der Funktionsweise führen.
- Dieses Gerät darf nicht für Überwachungszwecke, welche ausschließlich dem Schutz von Personen gegen Gefährdung oder Verletzung dienen und nicht als Not-Aus-Schalter an Anlagen und Maschinen oder vergleichbare sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden.
- Die Gehäuse- und Gehäusezubehörmäße können geringe Toleranzen zu den Angaben dieser Anleitung aufweisen.
- Veränderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet.
- Reklamationen werden nur vollständig in Originalverpackung angenommen.

Vor der Installation und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!

Quality product for HVAC sector, accuracy 3% r.H.

The calibratable pendulum room humidity and temperature sensor HYGRASGARD® RPFTF with membrane filter measures the relative humidity and temperature of air. It converts the measurable humidity and temperature into standard signals of 0-10V or 4...20mA and is optional available with or without display. It has four switchable temperature ranges. Relative humidity [in % r.H.] is the quotient of water vapour partial pressure divided by the saturation vapour pressure at the respective gas temperature. HYGRASGARD® RPFTF is applied in non-aggressive dust-free ambiances in refrigeration, air conditioning, ventilation and clean room technology, hotels, technical rooms, meeting rooms and convention centres. These measuring transducers are designed for exact detection of temperature and humidity. A digital long-term stable sensor is used as measuring element for humidity and temperature measurement. Fine adjustment by the user is possible. The sensor is appropriate for ceiling and duct installation, or for integrating it into equipment.

TECHNICAL DATA:

Power supply:.....24V AC ($\pm 20\%$) and 15...36V DC ($\pm 10\%$) for U variant
15...36V DC ($\pm 10\%$) for I variant (depending on working resistance)

Power consumption:.....< 1.1 VA / 24V DC; < 2.2 VA / 24V AC

Sensors:.....**digital humidity sensor**
with integrated temperature sensor,
dew-proof, small hysteresis, high long-term stability

Sensor protection:.....**membrane filter**, exchangeable
RPFF / RPFTF: metal sinter filter
RPFF-25 / RPFTF-25: plastic sinter filter

HUMIDITY:

Measuring range, humidity:.....0...100% r.H.
(output corresponding to 0-10V or 4...20mA)

Operating range, humidity:.....0...95% r.H. (without formation of dew)

Deviation, humidity:..... **$\pm 3\%$ r.H.** (20...80%) at +20°C, otherwise $\pm 5\%$ r.H.

Output, humidity:.....0-10V at U variant
4...20mA at I variant, working resistance <800 Ω ,
see load resistance diagram

TEMPERATURE:

Measuring range, temperature:.....**multi-range switching** (see table)
-35...+35°C; -35...+75°C; 0...+50°C; 0...+80°C
(output corresponding to 0-10V or 4...20mA)

Operating range, temperature:.....-35...+80°C

Deviation, temperature:..... ± 0.3 K (RPFF / RPFTF-U)
 ± 0.5 K (RPFF / RPFTF-I) at 20°C

Output, temperature:.....0-10V or 4...20mA

Ambient temperature:storage -25...+50°C
operation -5...+55°C

Long-term stability:..... $\pm 1\%$ per year

Electrical connection:.....2-, 3-, or 4-wire connection (see connecting diagram),
0.14 - 1.5 mm² via terminal screws on circuit board

Cable length:2m, other lengths optional

Enclosure:plastic, material polyamide,
30% glass-globe-reinforced,
with quick-locking screws,
colour pure white (similar RAL9010)

Dimensions:.....RPFF / RPFTF:
72 x 64 x 39.4 mm
RPFF-25 / RPFTF-25:
108 x 70 x 73.5 mm

Cable gland:.....M16, including strain relief

Protective tube:.....RPFF / RPFTF:
metal, L=100 mm + 25 mm, $\varnothing=16$ mm
RPFF-25 / RPFTF-25:
stainless steel, L=120 mm, $\varnothing=18$ mm

Protection class:.....III (according to EN 60730)

Protection type:.....IP 65 (according to EN 60529)

Standards:.....CE conformity,
according to EMC directive 2004/108/EC,
according to EN 61326-1:2006,
according to EN 61326-2-3:2006









Optional:**two-line display with illumination**, 36x15 mm (WxH),
for displaying ACTUAL temperature
and/or ACTUAL humidity

HYGRASGARD® RPFF and RPFTF

Type/WG1	Measuring Range		Output	
	Humidity (relative)	Temperature (switchable)	Humidity (relative)	Temperature
RPFF-I	0...100% r.H.	—	4...20 mA	—
RPFF-U	0...100% r.H.	—	0-10V	—
RPFTF-I	0...100% r.H.	-35...+75 °C -35...+35 °C 0...+50 °C 0...+80 °C	4...20 mA	4...20 mA
RPFTF-U	0...100% r.H.	-35...+75 °C -35...+35 °C 0...+50 °C 0...+80 °C	0-10V	0-10V
RPFF-25 / RPFTF-25-xx-Display	Two-line display with illumination			
Accessories:	MF-16-K Mounting flange, plastic			

HYGRASGARD® RPFF-25 and RPFTF-25

Type/WG1	Measuring Range		Output	
	Humidity (relative)	Temperature (switchable)	Humidity (relative)	Temperature
RPFF-25-I	0...100% r.H.	—	4...20 mA	—
RPFF-25-U	0...100% r.H.	—	0-10V	—
RPFTF-25-I	0...100% r.H.	-35...+75 °C -35...+35 °C 0...+50 °C 0...+80 °C	4...20 mA	4...20 mA
RPFTF-25-U	0...100% r.H.	-35...+75 °C -35...+35 °C 0...+50 °C 0...+80 °C	0-10V	0-10V
RPFF-25 / RPFTF-25-xx-Display	Two-line display with illumination			
Accessories:	MF-16-K Mounting flange, plastic			



* 2-wire connection for devices with/without display (not illuminated)

3-wire connection for devices with illuminated display

** 3-wire connection for devices with/without display (not illuminated)

4-wire connection for devices with illuminated display

Temperature table Range: -35...+75 °C

°C	U _A in V	I _A in mA
-35	0.0	4.0
-30	0.5	4.7
-25	0.9	5.5
-20	1.4	6.2
-15	1.8	6.9
-10	2.3	7.6
-5	2.7	8.4
0	3.2	9.1
5	3.6	9.8
10	4.1	10.5
15	4.5	11.3
20	5.0	12.0
25	5.5	12.7
30	5.9	13.5
35	6.4	14.2
40	6.8	14.9
45	7.3	15.6
50	7.7	16.4
55	8.2	17.1
60	8.6	17.8
65	9.1	18.5
70	9.5	19.2
75	10.0	20.0

Temperature table Range: -35...+35 °C

°C	U _A in V	I _A in mA
-35	0.0	4.0
-30	0.7	5.1
-25	1.4	6.3
-20	2.1	7.4
-15	2.9	8.6
-10	3.6	9.7
-5	4.3	10.9
0	5.0	12.0
5	5.7	13.1
10	6.4	14.3
15	7.1	15.4
20	7.9	16.6
25	8.6	17.7
30	9.3	18.9
35	10.0	20.0

Humidity table Range: 0...100% r.H.

% r.H.	U _A in V	I _A in mA
0	0	4.0
5	0.5	4.8
10	1.0	5.6
15	1.5	6.4
20	2.0	7.2
25	2.5	8.0
30	3.0	8.8
35	3.5	9.6
40	4.0	10.4
45	4.5	11.2
50	5.0	12.0
55	5.5	12.8
60	6.0	13.6
65	6.5	14.4
70	7.0	15.2
75	7.5	16.0
80	8.0	16.8
85	8.5	17.6
90	9.0	18.4
95	9.5	19.2
100	10.0	20.0

Temperature table Range: 0...+50 °C

°C	U _A in V	I _A in mA
0	0	4.0
5	1	5.6
10	2	7.2
15	3	8.8
20	4	10.4
25	5	12.0
30	6	13.6
35	7	15.2
40	8	16.8
45	9	18.4
50	10	20.0

Temperature table Range: 0...+80 °C

°C	U _A in V	I _A in mA
0	0.0	4.0
5	0.6	5.0
10	1.3	6.0
15	1.9	7.0
20	2.5	8.0
25	3.1	9.0
30	3.8	10.0
35	4.4	11.0
40	5.0	12.0
45	5.6	13.0
50	6.3	14.0
55	6.9	15.0
60	7.5	16.0
65	8.1	17.0
70	8.8	18.0
75	9.4	19.0
80	10.0	20.0


Temperature measuring ranges (adjustable)	DIP 1	DIP 2
-35 °C ... +75 °C	ON	ON
-35 °C ... +35 °C	OFF	OFF
0 °C ... +50 °C	OFF	ON
0 °C ... +80 °C	ON	OFF

SUPPLY VOLTAGE:

For operating voltage reverse polarity protection, a one-way rectifier or reverse polarity protection diode is integrated in this device variant. This internal one-way rectifier also allows operating 0 - 10V devices on AC supply voltage.

The output signal is to be tapped by a measuring instrument. Output voltage is measured here against zero potential (0V) of the input voltage!


When this device is operated on **DC supply voltage**, the operating voltage input UB+ is to be used for 15...36V DC supply and UB - or GND for ground wire!



When several devices are supplied by one 24V **AC voltage supply**, it is to be ensured that all "positive" operating voltage input terminals (+) of the field devices are connected with each other and all "negative" operating voltage input terminals (-) (= reference potential) are connected together (in-phase connection of field devices). All outputs of field devices must be referenced to the same potential!


In case of reversed polarity at one field device, a supply voltage short-circuit would be caused by that device. The consequential short-circuit current flowing through this field device may cause damage to it.

Therefore, pay attention to correct wiring!



NOTE

For 4...20mA devices, DC voltage must be used (without residual ripple, see permissible range of load resistance diagram). Do not use pulsating DC voltage.



General notes

- This device may only be used in pollutant-free non-precipitating air without above-atmospheric or below-atmospheric pressure at the sensor element.
- On outdoor and duct sensors, the sinter filter of the sensor element protects the humidity sensor against potential dust exposure. In case of pollution/contamination, this filter should be cleaned on a regular basis.
- Dust and pollution falsify measurement results and are to be avoided. Slight pollution and dust sediments can be removed by using compressed air.
- Touching the humidity element is under any circumstances to be avoided, as that would result in considerable mismeasurements.
- In case of pollution, we recommend cleaning and recalibration in the factory.
- In any case, the sensor must not get in contact with chemicals or other cleaning agents.
- The relative humidity of 0...100% is indicated by an output signal of 0-10V or 4...20mA. The device operating range covers 10.0...99.9% r.H. Outside of that range, mismeasurements or increased deviations may occur.
- When several sensors (0-10V) are connected to one voltage supply of 24V AC, correct polarity must be regarded as otherwise the alternating voltage source may be short-circuited.
- The voltage outputs are short-circuit proof. Applying overvoltage or voltage supply to the voltage output will destroy the device.
- If this device is operated beyond the specified range, all warranty claims are forfeited.

Our "General Terms and Conditions for Business" together with the "General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics Industry" (ZVEI conditions) including supplementary clause "Extended Retention of Title" apply as the exclusive terms and conditions.

In addition, the following points are to be observed:

- These instructions must be read before installation and putting in operation and all notes provided therein are to be regarded!
- Devices must only be connected to safety extra-low voltage and under dead-voltage condition. To avoid damages and errors the device (e.g. by voltage induction) shielded cables are to be used, laying parallel with current-carrying lines is to be avoided, and EMC directives are to be observed.
- This device shall only be used for its intended purpose. Respective safety regulations issued by the VDE, the states, their control authorities, the TÜV and the local energy supply company must be observed. The purchaser has to adhere to the building and safety regulations and has to prevent perils of any kind.
- No warranties or liabilities will be assumed for defects and damages arising from improper use of this device.
- Consequential damages caused by a fault in this device are excluded from warranty or liability.
- These devices must be installed by authorised specialists only.
- The technical data and connecting conditions of the mounting and operating instructions delivered together with the device are exclusively valid. Deviations from the catalogue representation are not explicitly mentioned and are possible in terms of technical progress and continuous improvement of our products.
- In case of any modifications made by the user, all warranty claims are forfeited.
- This device must not be installed close to heat sources (e.g. radiators) or be exposed to their heat flow. Direct sun irradiation or heat irradiation by similar sources (powerful lamps, halogen spotlights) must absolutely be avoided.
- Operating this device close to other devices that do not comply with EMC directives may influence functionality.
- This device must not be used for monitoring applications, which solely serve the purpose of protecting persons against hazards or injury, or as an EMERGENCY STOP switch for systems or machinery, or for any other similar safety-relevant purposes.
- Dimensions of enclosures or enclosure accessories may show slight tolerances on the specifications provided in these instructions.
- Modifications of these records are not permitted.
- In case of a complaint, only complete devices returned in original packing will be accepted.

These instructions must be read before installation and putting in operation and all notes provided therein are to be regarded!

F HYGRASGARD® RPFF / RPFTF, RPFF-25 / RPFTF-25

Produit de qualité destiné au domaine CVC, précision 3% h.r.

Le capteur HYGRASGARD® RPFTF, capteur d'ambiance pendulaire combiné humidité et température étalonnable équipé d'un filtre en matière synthétique frittée, mesure l'humidité relative et la température de l'air. Il convertit les grandeurs de mesure, humidité et température, en un signal normalisé de 0 -10 V ou de 4...20 mA, il est disponible au choix avec ou sans écran. Il est muni de quatre plages de température commutables. L'humidité relative (en % h.r.) est le quotient de la pression partielle de vapeur d'eau contenue dans le gaz par la pression de vapeur saturante à la même température. Le capteur HYGRASGARD® RPFTF est utilisé dans un environnement non agressif, exempt de poussières, en technique frigorifique, de climatisation et de salles blanches, dans les hôtels, salles de maintenance, salles de réunion et centres de conférences. Les convertisseurs de mesure sont conçus pour donner la mesure exacte de la température et de l'humidité. Un capteur numérique à haute stabilité long terme est utilisé comme élément de mesure de l'humidité et de la température. L'ajustage fin peut être fait par l'utilisateur. Ce capteur peut être monté au plafond, en gaine ou intégré dans un appareil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension d'alimentation:.....24 V ca ($\pm 20\%$) et 15...36 V cc ($\pm 10\%$) pour variante U
15...36 V cc ($\pm 10\%$) pour variante I (dépend de la charge)

Consommation électrique:.....< 1,1 VA / 24 V cc; < 2,2 VA / 24 V ca

Capteurs:.....**capteur d'humidité numérique avec capteur de température intégré**,
résistant à la condensation, petit hystérésis, haute stabilité long terme

Protection de capteur:.....**Filtre à membrane**, remplaçable
RPFF / RPFTF: filtre en métal fritté
RPFF-25 / RPFTF-25: filtre en matière synthétique frittée

HUMIDITÉ:

Plage de mesure humidité:.....0...100% h.r. (sortie correspond à 0 -10 V ou 4... 20 mA)

Plage de service humidité:0...95% h.r. (sans condensation)

Incertitude de mesure

humidité: **$\pm 3\%$ h.r.** (20...80%) à +20°C, sinon $\pm 5\%$ h.r.

Sortie humidité:.....0 -10 V pour variante U
4...20 mA pour variante I, charge <800 Ω ,
voir diagramme de charge

TEMPERATURE:

Plage de mesure température:....**commutation multi-gamme** (voir tableau)
-35...+35°C; -35...+75°C; 0...+50°C; 0...+80°C
(sortie correspond à 0 -10 V ou 4...20 mA)

Plage de service température:....-35...+80°C

Incertitude de mesure

température:..... $\pm 0,3$ K (RPFF / RPFTF-U)
 $\pm 0,5$ K (RPFF / RPFTF-I) à 20°C

Sortie température:0 -10V ou 4...20 mA

Température ambiante:stockage -25...+50°C, fonctionnement -5...+55°C

Stabilité long terme:..... $\pm 1\%$ / an

Raccordement électrique:.....2, 3, ou 4 fils (voir schéma de raccordement),
0,14 - 1,5 mm² par bornes à vis sur carte

Longueur de câble:.....2 m, d'autres longueurs sur demande

Boîtier:matière plastique, polyamide,
renforcé à 30% de billes de verre,
avec vis de fermeture rapide,
couleur blanc pur (similaire à RAL 9010)

Dimensions:.....RPFF / RPFTF: 72 x 64 x 39,4 mm
RPFF-25 / RPFTF-25: 108 x 70 x 73,5 mm

Presse-étoupe:M16, avec décharge de traction

Tube de protection:.....RPFF / RPFTF:
en métal, L=100 mm + 25 mm, \varnothing =16 mm
RPFF-25 / RPFTF-25:
en acier inox, L=120 mm, \varnothing =18 mm

Classe de protection:III (selon EN 60730)

Indice de protection:.....IP 65 (selon EN 60529)

Normes:conformité CE
selon Directive « CEM » 2004 / 108 / CE,
selon EN 61326-1:2006,
selon EN 61326-2-3:2006









En option:.....**écran avec rétro-éclairage**,
affichage à deux lignes, 36x15 mm [1xh],
pour afficher la température effective
et/ou l'humidité effective

HYGRASGARD® RPF et RPFTF

Désignation/WG1	plage de mesure		sortie	
	humidité (relative)	température (commutable)	humidité (relative)	température
RPF - I	0...100% h.r.	—	4...20 mA	—
RPF - U	0...100% h.r.	—	0 - 10 V	—
RPFTF - I	0...100% h.r.	-35...+75 °C -35...+35 °C 0...+50 °C 0...+80 °C	4...20 mA	4...20 mA
RPFTF - U	0...100% h.r.	-35...+75 °C -35...+35 °C 0...+50 °C 0...+80 °C	0 - 10 V	0 - 10 V
RPF - 25 / RPFTF - 25 - xx - Display	écran avec rétro-éclairage, affichage à deux lignes			
Accessoires:	MF-16-K bride de montage en matière plastique			

HYGRASGARD® RPF - 25 et RPFTF - 25

Désignation/WG1	plage de mesure		sortie	
	humidité (relative)	température (commutable)	humidité (relative)	température
RPF - 25 - I	0...100% h.r.	—	4...20 mA	—
RPF - 25 - U	0...100% h.r.	—	0 - 10 V	—
RPFTF - 25 - I	0...100% h.r.	-35...+75 °C -35...+35 °C 0...+50 °C 0...+80 °C	4...20 mA	4...20 mA
RPFTF - 25 - U	0...100% h.r.	-35...+75 °C -35...+35 °C 0...+50 °C 0...+80 °C	0 - 10 V	0 - 10 V
RPF - 25 / RPFTF - 25 - xx - Display	écran avec rétro-éclairage, affichage à deux lignes			
Accessoires:	MF-16-K bride de montage en matière plastique			



* Raccordement 2 fils pour appareils sans/avec écran (non éclairé)

Raccordement 3 fils pour appareils avec écran rétro-éclairé

** Raccordement 3 fils pour appareils sans/avec écran (non éclairé)

Raccordement 4 fils pour appareils avec écran rétro-éclairé

Tableau de température plage de mesure: -35...+75 °C

°C	U _A en V	I _A en mA
-35	0,0	4,0
-30	0,5	4,7
-25	0,9	5,5
-20	1,4	6,2
-15	1,8	6,9
-10	2,3	7,6
-5	2,7	8,4
0	3,2	9,1
5	3,6	9,8
10	4,1	10,5
15	4,5	11,3
20	5,0	12,0
25	5,5	12,7
30	5,9	13,5
35	6,4	14,2
40	6,8	14,9
45	7,3	15,6
50	7,7	16,4
55	8,2	17,1
60	8,6	17,8
65	9,1	18,5
70	9,5	19,2
75	10,0	20,0

Tableau de température plage de mesure: -35...+35 °C

°C	U _A en V	I _A en mA
-35	0,0	4,0
-30	0,7	5,1
-25	1,4	6,3
-20	2,1	7,4
-15	2,9	8,6
-10	3,6	9,7
-5	4,3	10,9
0	5,0	12,0
5	5,7	13,1
10	6,4	14,3
15	7,1	15,4
20	7,9	16,6
25	8,6	17,7
30	9,3	18,9
35	10,0	20,0

Tableau d'humidité plage de mesure: 0...100% h.r.

% h.r.	U _A en V	I _A en mA
0	0	4,0
5	0,5	4,8
10	1,0	5,6
15	1,5	6,4
20	2,0	7,2
25	2,5	8,0
30	3,0	8,8
35	3,5	9,6
40	4,0	10,4
45	4,5	11,2
50	5,0	12,0
55	5,5	12,8
60	6,0	13,6
65	6,5	14,4
70	7,0	15,2
75	7,5	16,0
80	8,0	16,8
85	8,5	17,6
90	9,0	18,4
95	9,5	19,2
100	10,0	20,0

Tableau de température plage de mesure: 0...+50 °C

°C	U _A en V	I _A en mA
0	0	4,0
5	1	5,6
10	2	7,2
15	3	8,8
20	4	10,4
25	5	12,0
30	6	13,6
35	7	15,2
40	8	16,8
45	9	18,4
50	10	20,0

Tableau de température plage de mesure: 0...+80 °C

°C	U _A en V	I _A en mA
0	0,0	4,0
5	0,6	5,0
10	1,3	6,0
15	1,9	7,0
20	2,5	8,0
25	3,1	9,0
30	3,8	10,0
35	4,4	11,0
40	5,0	12,0
45	5,6	13,0
50	6,3	14,0
55	6,9	15,0
60	7,5	16,0
65	8,1	17,0
70	8,8	18,0
75	9,4	19,0
80	10,0	20,0

Plages de mesure detemperature (réglables)	DIP 1	DIP 2
-35 °C ... +75 °C	ON	ON
-35 °C ... +35 °C	OFF	OFF
0 °C ... +50 °C	OFF	ON
0 °C ... +80 °C	ON	OFF

TENSION D'ALIMENTATION:

Cette variante d'appareil est dotée d'une protection contre l'inversion de polarité, c.-à-d. elle comprend un redressement demi-onde (diode de redressement). Grâce à cette diode de redressement intégrée, les appareils 0-10V peuvent également être alimentés en courant alternatif.



Le signal de sortie doit être prélevé avec un appareil de mesure. Ce faisant, la tension de sortie est mesurée par rapport au potentiel zéro (0V) de la tension d'entrée !

Si cet appareil est **alimenté en courant continu**, il faut utiliser l'entrée de tension de service UB+ pour l'alimentation en 15...36V cc et UB- ou GND comme câble de masse!

Si plusieurs appareils sont **alimentés en 24V ca**, il faut veiller à ce que toutes les entrées de tension « positives » (+) des appareils de terrain soient reliées entre elles de même que toutes les entrées de tension « négatives » (-) = potentiel de référence soient reliées entre elles (les appareils de terrain doivent être branchés en phase). Toutes les sorties d'appareil de terrain doivent se référer au même potentiel!


Une inversion de la polarisation de la tension d'alimentation sur un des appareils de terrain provoquerait un court-circuit. Le courant de court-circuit passant par cet appareil de terrain peut endommager cet appareil.

Veillez donc au raccordement correct des fils!



NOTE

Pour les appareils de 4...20mA, appliquer un courant continu (sans ondulation résiduelle, voir plage admissible du diagramme de charge), ne pas appliquer de courant continu pulsé.



F Généralités

- Cet appareil ne doit être utilisé que dans un air non pollué, sans risque de condensation, sans risque de surpression ou dépression sur l'élément sensible.
- Dans le cas des sondes extérieures et des sondes pour montage en gaine, le filtre fritté de l'élément sensible protège la sonde d'humidité contre la pénétration des particules de poussières. Il est conseillé de nettoyer le filtre régulièrement des impuretés.
- Il faut éviter la présence de poussières et d'impuretés, puisqu'elles altèrent le résultat de mesure. De faibles quantités d'impuretés et de poussières déposées peuvent être éliminées par soufflage à l'air comprimé.
- Il faut impérativement éviter de toucher le capteur d'humidité, car ceci provoquerait de graves erreurs de mesure.
- En cas de salissures, il est conseillé de procéder à un nettoyage à l'usine et de l'étalonner à nouveau.
- En aucun cas, le capteur ne doit entrer en contact avec des produits chimiques ou d'autres détergents.
- L'humidité relative de 0...100% est représentée par le signal de sortie 0-10V ou 4...20mA. La plage de fonctionnement de l'appareil va de 10,0 jusqu'à 99% h.r., une utilisation en dehors de cette plage peut entraîner des mesures erronées ou des incertitudes de mesure plus élevées.
- Si plusieurs sondes (0-10V) sont connectées à une seule source d'alimentation en courant alternatif 24 V, il faut respecter la polarisation, car sinon la source de tension alternative peut être mise en court-circuit.
- Les sorties en tension sont protégées contre les courts-circuits. L'application d'une surtension ou l'application de la tension d'alimentation à la sortie en tension causera la destruction de l'appareil.
- Nous déclinons toute garantie dans le cas où l'appareil serait utilisé en dehors de la plage des spécifications.

Seules les CGV de la société S+S, les « Conditions générales de livraison du ZVEI pour produits et prestations de l'industrie électronique » ainsi que la clause complémentaire « Réserve de propriété étendue » s'appliquent à toutes les relations commerciales entre la société S+S et ses clients.

Il convient en outre de respecter les points suivants :

- Avant de procéder à toute installation et à la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes qui y sont précisées !
- Les raccordements électriques doivent être exécutés HORS TENSION. Ne branchez l'appareil que sur un réseau de très basse tension de sécurité. Pour éviter des endommagements / erreurs sur l'appareil (par ex. dus à une induction de tension parasite), il est conseillé d'utiliser des câbles blindés, ne pas poser les câbles de sondes en parallèle avec des câbles de puissance, les directives CEM sont à respecter.
- Cet appareil ne doit être utilisé que pour l'usage qui est indiqué en respectant les règles de sécurité correspondantes de la VDE, des Länders, de leurs organes de surveillance, du TÜV et des entreprises d'approvisionnement en énergie locales. L'acheteur doit respecter les dispositions relatives à la construction et à la sécurité et doit éviter toutes sortes de risques.
- Nous déclinons toute responsabilité ou garantie pour les défauts et dommages résultant d'une utilisation inappropriée de cet appareil.
- Nous déclinons toute responsabilité ou garantie au titre de tout dommage consécutif provoqué par des erreurs commises sur cet appareil.
- L'installation des appareils doit être effectuée uniquement par un spécialiste qualifié.
- Seules les données techniques et les conditions de raccordement indiquées sur la notice d'instruction accompagnant l'appareil sont applicables, des différences par rapport à la présentation dans le catalogue ne sont pas mentionnées explicitement et sont possibles suite au progrès technique et à l'amélioration continue de nos produits.
- En cas de modifications des appareils par l'utilisateur, tous droits de garantie ne seront pas reconnus.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à proximité des sources de chaleur (par ex. radiateurs) ou de leurs flux de chaleur, il faut impérativement éviter un ensoleillement direct ou un rayonnement thermique provenant de sources similaires (lampes très puissantes, projecteurs à halogène).
- L'utilisation de l'appareil à proximité d'appareils qui ne sont pas conformes aux directives « CEM » pourra nuire à son mode de fonctionnement.
- Cet appareil ne devra pas être utilisé à des fins de surveillance qui visent uniquement à la protection des personnes contre les dangers ou les blessures ni comme interrupteur d'arrêt d'urgence sur des installations ou des machines ni pour des fonctions relatives à la sécurité comparables.
- Il est possible que les dimensions du boîtier et des accessoires du boîtier divergent légèrement des indications données dans cette notice.
- Il est interdit de modifier la présente documentation.
- En cas de réclamation, les appareils ne sont repris que dans leur emballage d'origine et si tous les éléments de l'appareil sont complets.

Avant de procéder à toute installation et à la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes qui y sont précisées !

Высококачественный датчик для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, точность 3% относительной влажности

Калибруемый датчик влажности/температуры HYGRASGARD® RPFF с пластиковым спеченным фильтром измеряет относительную влажность и температуру воздуха. Он преобразует измеряемые величины влажности и температуры в нормированный сигнал 0-10В или 4...20мА, доступен в исполнении с дисплеем и без дисплея, имеет четыре переключаемых диапазона измерения температуры. Относительная влажность (в процентах) является частным от деления парциального давления ненасыщенного водяного пара на давление насыщенного пара при той же температуре. Датчики HYGRASGARD® RPFF находят применение в неагрессивной среде без значительного содержания пыли, в холодильной технике, системах кондиционирования, особо чистых и стерильных помещениях, в жилых и офисных помещениях, отелях, технических помещениях, помещениях для собраний и конференций. Измерительные преобразователи предназначены для точного измерения температуры и влажности. В них используется цифровой измерительный элемент с высокой долговременной стабильностью. Датчики допускают точную юстировку/калибровку в процессе эксплуатации. Они пригодны для потолочного и канального монтажа, а также для установки в приборы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Напряжение питания:.....24В (±20%) перем. тока и 15...36В (±10%) пост. тока для варианта U,
15...36В (±10%) пост. тока для варианта I (зависит от нагрузки)
Потребляемая мощность:.....< 1,1 ВА/24В пост. тока; < 2,2 ВА/24В перем. тока
Чувствительные элементы:.....**цифровой датчик влажности, с интегрированным датчиком температуры**, стойкий к конденсату,
с малым гистерезисом, высокой долговременной стабильностью

Защита чувствительного
элемента:.....**сменный металлический спеченный фильтр**
RPFF / RPFTF: металлический спеченный фильтр
RPFF-25 / RPFTF-25: пластиковый спеченный фильтр

ВЛАЖНОСТЬ:

Диапазон измерения
влажности:.....0...100% относительной влажности (на выходе соответствует 0-10В или 4...20мА)
Рабочий диапазон
влажности:.....0...95% относительной влажности
Погрешность измерения
влажности:.....± 3% относительной влажности (20...80%); при +20°C, иначе ± 5% относительной влажности
Выходной сигнал влажности:.....0-10В для варианта U, 4...20мА для варианта I, нагрузка < 800 Ом, см. диаграмму

ТЕМПЕРАТУРА:

Диапазон измерения
температуры:.....**переключение между несколькими диапазонами** (см. таблицу)
-35... +35 °C; -35... +75 °C; 0... +50 °C; 0... +80 °C (на выходе соответствует 0-10В или 4...20мА)
Рабочий диапазон
температур:.....-20... +80°C
Погрешность измерения
температуры:.....± 0,3К (RPFF / RPFTF-U),
± 0,5К (RPFF / RPFTF-I) при 20°C
Выходной сигнал
температуры:.....0-10 В или 4...20мА
Температура
окружающей среды:.....при хранении: -25... +50°C,
при эксплуатации: -5...+55°C

Долговременная
стабильность:.....± 1% в год
Эл. подключение:.....двух-, трех- или четырехпроводное (см. схему соединения)
0,14-1,5 мм² по винтовым зажимам на плате

Длина кабеля:.....2м, опционально – другие длины
Корпус:.....пластик, полиамид, 30% усиление стеклянными шариками,
с быстрозаворачиваемыми винтами, цвет чистый белый (аналогичен RAL9010)
Размеры:.....RPFF / RPFTF: 72 x 64 x 39,4 мм
RPFF-25 / RPFTF-25: 108 x 70 x 73,5 мм

Присоединение кабеля:.....M16, с разгрузкой натяжения
Защитная трубка:.....RPFF / RPFTF: **из металла**,
L = 100 мм + 25 мм, Ø = 16 мм
RPFF-25 / RPFTF-25: **из высококачественной стали**,
L = 120 мм, Ø = 18 мм









Класс защиты:.....III (согласно EN 60730)
Степень защиты:.....IP 65 (согласно EN 60529)
Нормы:.....соответствие CE-нормам, директива 2004 / 108 / EC «Электромагнитная совместимость»
согласно EN 61326-1:2006, согласно EN 61326-2-3:2006
Опционально:.....**Дисплей с подсветкой**, двухстрочный, вырез 36x15 мм (ширина x высота),
для индикации измеренной температуры и влажности

HYGRASGARD® RPFF и RPFTF

Тип/группа товаров 1	Диапазон измерения отн. влажности	Выход температуры (переключаемый)	отн. влажности	температуры
RPFF-I	0...100% отн.вл.	—	4...20 мА	—
RPFF-U	0...100% отн.вл.	—	0-10 В	—
RPFTF-I	0...100% отн.вл.	-35...+75 °С -35...+35 °С 0...+50 °С 0...+80 °С	4...20 мА	4...20 мА
RPFTF-U	0...100% отн.вл.	-35...+75 °С -35...+35 °С 0...+50 °С 0...+80 °С	0-10 В	0-10 В
RPFF-25 / RPFTF-25-xx-Дисплей	Дисплей с подсветкой, двухстрочный			
Принадлежности:	MF-16-K Присоединительный фланец из пластика			

HYGRASGARD® RPFF-25 и RPFTF-25

Тип/группа товаров 1	Диапазон измерения отн. влажности	температуры (переключаемый)	Выход отн. влажности	температуры
RPFF-25-I	0...100% отн.вл.	—	4...20 мА	—
RPFF-25-U	0...100% отн.вл.	—	0-10 В	—
RPFTF-25-I	0...100% отн.вл.	-35...+75 °С -35...+35 °С 0...+50 °С 0...+80 °С	4...20 мА	4...20 мА
RPFTF-25-U	0...100% отн.вл.	-35...+75 °С -35...+35 °С 0...+50 °С 0...+80 °С	0-10 В	0-10 В
RPFF-25 / RPFTF-25-xx-Дисплей	Дисплей с подсветкой, двухстрочный			
Принадлежности:	MF-16-K Присоединительный фланец из пластика			



* 2-проводное подключение для устройств без дисплея / с дисплеем (без подсветки)
3-проводное подключение для устройств с подсвечиваемым дисплеем (жидкокристаллическая фоновая подсветка)

** 3-проводное подключение для устройств без дисплея / с дисплеем (без подсветки)
4-проводное подключение для устройств с подсвечиваемым дисплеем (жидкокристаллическая фоновая подсветка)

Таблица значений температуры Диап. вл.: -35...+75 °С

°С	U _A В	I _A мА
-35	0,0	4,0
-30	0,5	4,7
-25	0,9	5,5
-20	1,4	6,2
-15	1,8	6,9
-10	2,3	7,6
-5	2,7	8,4
0	3,2	9,1
5	3,6	9,8
10	4,1	10,5
15	4,5	11,3
20	5,0	12,0
25	5,5	12,7
30	5,9	13,5
35	6,4	14,2
40	6,8	14,9
45	7,3	15,6
50	7,7	16,4
55	8,2	17,1
60	8,6	17,8
65	9,1	18,5
70	9,5	19,2
75	10,0	20,0

Таблица значений температуры Диап. вл.: -35...+35 °С

°С	U _A В	I _A мА
-35	0,0	4,0
-30	0,7	5,1
-25	1,4	6,3
-20	2,1	7,4
-15	2,9	8,6
-10	3,6	9,7
-5	4,3	10,9
0	5,0	12,0
5	5,7	13,1
10	6,4	14,3
15	7,1	15,4
20	7,9	16,6
25	8,6	17,7
30	9,3	18,9
35	10,0	20,0

Таблица значений температуры Диап. вл.: -35...+35 °С

% отн. вл.	U _A В	I _A in mA
0	0	4,0
5	0,5	4,8
10	1,0	5,6
15	1,5	6,4
20	2,0	7,2
25	2,5	8,0
30	3,0	8,8
35	3,5	9,6
40	4,0	10,4
45	4,5	11,2
50	5,0	12,0
55	5,5	12,8
60	6,0	13,6
65	6,5	14,4
70	7,0	15,2
75	7,5	16,0
80	8,0	16,8
85	8,5	17,6
90	9,0	18,4
95	9,5	19,2
100	10,0	20,0

Таблица значений температуры Диап. вл.: 0...+50 °С

°С	U _A В	I _A in mA
0	0	4,0
5	1	5,6
10	2	7,2
15	3	8,8
20	4	10,4
25	5	12,0
30	6	13,6
35	7	15,2
40	8	16,8
45	9	18,4
50	10	20,0

Таблица значений температуры Диап. вл.: 0...+80 °С

°С	U _A В	I _A in mA
0	0,0	4,0
5	0,6	5,0
10	1,3	6,0
15	1,9	7,0
20	2,5	8,0
25	3,1	9,0
30	3,8	10,0
35	4,4	11,0
40	5,0	12,0
45	5,6	13,0
50	6,3	14,0
55	6,9	15,0
60	7,5	16,0
65	8,1	17,0
70	8,8	18,0
75	9,4	19,0
80	10,0	20,0

Диапазоны изм. температуры (настраиваемые)	DIP 1	DIP 2
-35 °С ... +75 °С	ON	ON
-35 °С ... +35 °С	OFF	OFF
0 °С ... +50 °С	OFF	ON
0 °С ... +80 °С	ON	OFF

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

В качестве защиты от неправильного подключения рабочего напряжения в данный вариант прибора интегрирован однополупериодный выпрямитель или диод защиты от напряжения обратной полярности. В случае приборов, рассчитанных на напряжение 0 – 10 В, этот встроенный выпрямитель допускает также эксплуатацию при питании напряжением переменного тока.



Выходной сигнал следует снимать измерительным прибором. Выходное напряжение при этом измеряется относительно нулевого потенциала (0 В) входного напряжения!

Если прибор запитывается напряжением постоянного тока, следует использовать вход рабочего напряжения UB+ (для питания напряжением 15...36 В) и UB- / GND (в качестве корпуса)!

Если для питания нескольких приборов используется напряжение 24 В переменного тока, необходимо следить за тем, чтобы все положительные входы рабочего напряжения (+) полевых устройств были соединены друг с другом. Это относится также ко всем отрицательным входам рабочего напряжения (-) = опорного потенциала (синфазное подключение полевых устройств). Все выходы полевых устройств должны относиться к одному потенциалу!


Подключение питающего напряжения одного из полевых устройств с неверной полярностью ведёт к короткому замыканию напряжения питания. Ток короткого замыкания, протекающий через данное устройство, может привести к его повреждению.

Следите за правильностью проводки!



ПРИМЕЧАНИЕ

Для исполнений с выходом 4...20 мА следует использовать постоянное напряжение (без остаточной волнистости, см. допустимый диапазон нагрузочной диаграммы); недопустимо использование пульсирующего постоянного напряжения.



- Данный прибор допускается применять только в воздухе без конденсата и вредных веществ, при отсутствии пониженного или повышенного давления вблизи чувствительного элемента.
- В случае датчиков для наружной и канальной установки защита чувствительного элемента датчика влажности от возможного скопления пыли обеспечивается металлокерамическим фильтром. В случае загрязнения или забивания пылью данный фильтр нуждается в регулярном техническом обслуживании.
- Пыль и загрязнение могут искажать результаты измерения, поэтому их следует избегать. Незначительные загрязнения и отложения пыли могут быть устранены потоком сжатого воздуха.
- Необходимо всегда избегать прикосновения к чувствительному элементу, поскольку это ведет к значительным погрешностям измерения.
- В случае загрязнения мы рекомендуем очистку и перекалибровку в заводских условиях.
- Категорически недопустим контакт чувствительного элемента с химическими реактивами и чистящими/моющими средствами.
- Относительная влажность 0...100 % соответствует выходному сигналу 0 -10V или 4...20 mA.
Рабочий диапазон прибора равен 10,0...99,9% относительной влажности; за его пределами возможны ошибки измерения и повышенные отклонения.
- При подключении нескольких датчиков (0 -10V) к общему источнику напряжения 24V переменного тока следует учитывать полярность; в противном случае возможно короткое замыкание источника переменного напряжения.
- Выходы напряжения защищены от короткого замыкания, приложение чрезмерно высокого напряжения (или питающего напряжения к выходу напряжения) выводит прибор из строя.
- При эксплуатации прибора вне рабочего диапазона, указанного в спецификации, гарантийные претензии теряют силу.

В качестве Общих Коммерческих Условий имеют силу исключительно наши Условия, а также действительные «Общие условия поставки продукции и услуг для электрической промышленности» (ZVEI) включая дополнительную статью «Расширенное сохранение прав собственности».

Помимо этого, следует учитывать следующие положения:


- Перед установкой и вводом в эксплуатацию следует прочитать данное руководство; должны быть учтены все приведенные в нем указания!
- Подключение прибора должно осуществляться исключительно к безопасно малому напряжению и в обесточенном состоянии.
Во избежание повреждений и отказов (например, вследствие наводок) следует использовать экранированную проводку, избегать параллельной прокладки токоведущих линий и учитывать предписания по электромагнитной совместимости.
- Данный прибор следует применять только по прямому назначению, учитывая при этом соответствующие предписания VDE (союза немецких электротехников), требования, действующие в Вашей стране, инструкции органов технического надзора и местных органов энергоснабжения. Надлежит придерживаться требований строительных норм и правил, а также техники безопасности и избегать угроз безопасности любого рода.
- Мы не несем ответственности за ущерб и повреждения, возникающие вследствие неправильного применения наших устройств.
- Ущерб, возникший вследствие неправильной работы прибора, не подлежит устранению по гарантии.
- Установка приборов должна осуществляться только квалифицированным персоналом.
- Действительны исключительно технические данные и условия подключения, приведенные в поставляемых с приборами руководствах по монтажу и эксплуатации. Отклонения от представленных в каталоге характеристик дополнительно не указываются, несмотря на их возможность в силу технического прогресса и постоянного совершенствования нашей продукции.
- В случае модификации приборов потребителем гарантийные обязательства теряют силу.
- Не разрешается использование прибора в непосредственной близости от источников тепла (например, радиаторов отопления) или создаваемых ими тепловых потоков; следует в обязательном порядке избегать попадания прямых солнечных лучей или теплового излучения от аналогичных источников (мощные осветительные приборы, галогенные излучатели).
- Эксплуатация вблизи оборудования, не соответствующего нормам электромагнитной совместимости (EMV), может влиять на работу приборов.
- Недопустимо использование данного прибора в качестве устройства контроля/наблюдения, служащего исключительно для защиты людей от травм и угрозы для здоровья/жизни, а также в качестве аварийного выключателя устройств и машин или для аналогичных задач обеспечения безопасности.
- Размеры корпусов и корпусных принадлежностей могут в определенных пределах отличаться от указанных в данном руководстве.
- Изменение документации не допускается.
- В случае рекламаций принимаются исключительно целые приборы в оригинальной упаковке.

Перед установкой и вводом в эксплуатацию следует прочитать данное руководство; должны быть учтены все приведенные в нем указания!

HYGRASGARD® RPFF-25
HYGRASGARD® RPFTF-25

Maßzeichnung
 Dimensional drawing
 Plan coté
 Габаритный чертеж

RPFF-25
RPFTF-25



HYGRASGARD® RPFF-25 HYGRASGARD® RPFTF-25

RPFF-25
RPFTF-25

(Messkopf steckbar und verschraubt)
(Measuring head pluggable and screwed in place)
(tête de mesure enfichable et vissée)
(вставная измерительная головка)



RPFF-25
RPFTF-25
mit Display
with display
avec écran
с дисплеем