

WICHTIG

WICHTIG

WICHTIG

WICHTIG

Montagevorschrift Rohrfühler PTV

Kurzfassung:

Rohrfühler **nur** am angegebenen Rohrradius montieren.
Max. Anzugsdrehmoment der Imbus -Madenschraube **30N/cm** bei Raumtemperatur.

Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrift ist eine Gewährleistung unsererseits grundsätzlich ausgeschlossen.

Zusatzinformation:

Unbedingt beachten, dass der Rohrfühler PTV der Firma ACS Control System GmbH nur an Rohren mit dem auf der Originalverpackung (bzw. an dem Rohrhalter und am Fühlerkabel) angegebenen Rohrradius montiert werden dürfen. Die Rohroberfläche an der Montagestelle muss maßhaltig und glatt sein.

Die zentrale Andruckschraube (Madenschraube M4) darf nur mit einem maximalen Drehmoment von 30N/cm bei Raumtemperatur angezogen werden.

Der Pt100 Temperaturfühler ist direkt auf der Ag-Basisplatte angebracht. Jede mechanische Verformung dieser Ag-Platte führt notwendigerweise zur Zerstörung des Sensorelements. Bei fehlendem Formschluß zwischen Rohrfühler und Rohroberfläche ist, - abhängig vom Anpressdruck, - immer die Gefahr der Zerstörung des Temperaturfühlers gegeben.

Bei Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.